

УТВЕРЖДАЮ

заведующий МДОБУ №126

г. Сочи

Р.С. Богданова

«28» января 2020 года



ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи**

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №126 г. Сочи
2. Адрес объекта:
354207, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, поселок Дагомыс, улица Перевальная, 19
3. Сведения об объекте:
 - 3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1988
 - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: -
 - 3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажей, 1531 кв.м.
 - 3.4. Часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв.м.
 - 3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 6384 кв.м.
4. Основание для пользования объектом:
оперативное управление
(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)
5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг:
Техническое заключение «О приведении к доступности в рамках «разумного приспособления» объекта МДОБУ №126, выдано ООО «Град 23» 15.04.2013 года

Наименование предоставляемых услуг:

Дошкольное образование, дополнительное образование для детей

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:
с нарушением опорно-двигательного аппарата нет;
инвалиды-колясочники нет;
инвалиды по зрению нет;
инвалиды по слуху нет.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:
инклюзивное образование - ____
на дому - ____
дистанционно - ____
другое - ____

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

| № п/п | Условия доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*») |
|-------|--|---|
| 1 | Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них | + |
| 2 | Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски | * |
| 3 | Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта | * |
| 4 | Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта | + |
| 5 | Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта | + |

| | | |
|---|--|---|
| 6 | Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | - |
| 7 | Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение | + |

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*») |
|-------|---|--|
| 1 | Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | - |
| 2 | Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др. | + |
| 3 | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | * |
| 4 | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых | + |

| | | |
|----|--|---|
| | мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | |
| 5 | Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) | + |
| 6 | Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК | * |
| 7 | Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | * |
| 8 | Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | + |
| 9 | Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | + |
| 10 | Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | + |

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

| № п/п | Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов | Объем расходов (тыс. рублей) | Сроки выполнения |
|-------|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Установка тактильного напольного указателей за 60 см. перед лестницами вверху и внизу в корпусах А, Б. | 250 000 | 2011 год |
| | Установить рельефно-тактильный-тактильный полосы за 0,8 – 0,9 м перед маршем вверху и внизу, шириной 0,3 – | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | 0,5 метра. | | |
| | Установить при входе на объект вывеску с названием организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. | | |

Члены комиссии:

1. Беликова Т.В. – председатель Лазаревского районного правления Всероссийского общества инвалидов.
2. Березняк В.В. – старший воспитатель.
3. Кирданов А.А. – заместитель заведующего по хозяйственной работе.

Заведующий МДОБУ №126

Р.С. Богданова